



OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA

Osová Bítýška 3, 594 53 Osová Bítýška

4

Tel.: 566 536 716, 724 907 101

Email: info@osovabityska.cz

Web: www.osovabityska.cz

ID datové schránky: nvmbb8c

IČ: 00084409, DIČ: CZ00084409

Bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č.ú. 4927751/0100

Datum: 27.06.2025

Č. jednací: 670/25

Palík & Sokol s.r.o.
Paní Mgr. Eva Dufková
17. listopadu 1230/8a
779 00 Olomouc

K Vaší žádosti o stanovisko k PD – FTTH_Osová Bítýška_Žďár nad Sázavou_OSZDA1

Název projektové dokumentace: FTTH_Osová Bítýška_Žďár nad Sázavou_OSZDA1

Zpracovatel: Palík & Sokol s.r.o., 17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc, IČO: 09797106

Datum: 17.04.2025

Projektant: Mgr. Jagoda Bulman

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Palík, Dis., ČKAT: 1202397

Investor: Cetin a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 04084063

Stavba FTTH_Osová Bítýška_Žďár nad Sázavou_OSZDA1 plní účel zavedení vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna uživatelům bytových domů a rodinných domů v Osově Bítýšce za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací.

Jedná se o liniovou stavbu, která se umísťuje pod povrch pozemků.

Obec Osová Bítýška souhlasí se stavbou FTTH_Osová Bítýška_Žďár nad Sázavou_OSZDA1 dle projektové dokumentace ze 17.04.2025 za následujících podmínek:

- Před zahájením realizace je nutné předložit harmonogram provádění zemních prací.
- Před začátkem prací na určité etapě proběhne koordinační schůzka se zástupcem obce, na které se domluví konkrétní podmínky pro danou lokalitu.
- Stavebník bude konzultovat se zástupcem obce možnosti uložení stavebního materiálu, zařízení staveniště a techniky na pozemcích ve vlastnictví obce.
- Výkopy budou po celou dobu realizace řádně označeny.
- Bude dbáno na dodržení možnosti bezpečného pohybu chodců a projíždění vozidel po přilehlých komunikacích.
- Při výstavbě nesmí docházet ke znečištění obecních komunikací, chodníků, povrchových ani podzemních vod.
- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně pokrytí živičným povrchem a položení zámkové dlažby. Překopy komunikací a vjezdy musí být zhutněny. Při překopech asfaltové plochy bude povrch opraven novou vrstvou asfaltu nejen v šíři výkopu, ale také v šíři 30 cm na každou stranu od výkopu. Z důvodu možného propadání výkopů požadujeme údržbu míst po dobu 5 let.
- V případě zásahu do veřejné infrastruktury (např. cesty, vodoteče, příkopy) je zhotovitel povinen uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
- Stavební práce musí být prováděny tak, aby co nejméně negativně ovlivňovaly okolní pozemky a jejich uživatele (např. hlukem, prašností apod.).



OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA

Osová Bítýška 3, 594 53 Osová Bítýška

Tel.: 566 536 716, 724 907 101

Email: info@osovabityska.cz

Web: www.osovabityska.cz

ID datové schránky: nvmbb8c

IČ: 00084409, DIČ: CZ00084409

Bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č.ú. 4927751/0100

- Obec požaduje opravit hloubku uložení v chodníku (viz řez v projektové dokumentaci) na stejnou hloubku výkopu jako ve volném terénu.
- Z důvodu výstavby nového rodinného domu žádá obec doplnit do projektové dokumentace přípojku na pozemek p. č. 203/1 v k. ú. Osová Bítýška.
- Případné uložení nadbytečné zeminy bude konzultováno se zástupcem obce.
- Zástupce obce bude přizván na kontrolní dny a organizační schůzky.

Usnesením č. 7/2024 ze dne 22.05.2024 zastupitelstvo obce neschválilo použití technologie uložení sítě do minipříkop (microtrenching).

S pozdravem

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA

594 53 Osová Bítýška 3

IČ: 000 84 409, DIČ: CZ00084409

Tel: 566 536 716

.....
Ing. Jiří Tuček
místostarosta obce