

Žádost ze dne: 23.06.2025
Číslo jednací: VASZR-12531/2025-Be
Vyřizuje: p. Martin Bednář
Tel.: +420 566 651 146
Email: martin.bednar@vodarenska.cz
Datum: 19.08.2025

Žadatel:

Palík & Sokol s.r.o.
Eva Dufková
17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba(projekt): **FTTH_Osová Bítýška_Žďár nad Sázavou_OSZDA1**
Územní lokalizace: k.ú. Osová Bítýška, parc. č. st. 1/1
Stavebník: Eva Dufková, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Projektant: Eva Dufková, Palík & Sokol s.r.o., 17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc

Popis stavby:
Stavba sítě elektronických komunikací - optické sítě

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

1. Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:

- souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- k vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. před uvedením stavby do užívání) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko místně příslušného provozu a geodetické zaměření stavby v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
- veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.

2. Podmínky realizaci stavby optického kabelu platí následující podmínky:

1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy zařízení ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí dispečink VAS, kontakty na dispečink VAS, viz níže.

Za vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.

2. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

- a) vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- b) vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m.

V místech, kde z prostorových důvodů nebude možné dodržet výše uvedené vzdálenosti, souhlasí VAS s umístěním navržené stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ve správě VAS v souladu s předloženou zastavovací situací č. výkresu C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.9. VAS však upozorňuje, že tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. minimální vzdálenost vnějšího líce chráničky stavby od vnějšího líce vytyčeného potrubí

vodovodu včetně vodovodních přípojek a to min. 0,4 m. Stavba (základová patka stožáru VO) musí být uložena minimálně 0,2 m pod úrovní uložení zemní sondou vytyčeného potrubí vodovodu ve správě VAS, zemní sondou vytyčeného potrubí vodovodních přípojek.

K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu vodovodu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník vodovodu – SVK Žďársko. VAS souhlasí s případným umístěním stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek za těchto podmínek (dle pokynu SVK Žďársko a to „POKYNU PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ OPTICKÝCH KABELŮ A VÝSADBY STROMŮ V BLÍZKOSTI KANALIZACE A VODOVODŮ“):

Podmínkou souhlasného stanoviska je zachování ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění z jedné strany u vodovodů.

U vodovodů je možné zmenšení této vzdálenosti až na 0,75 m od vnějšího líce potrubí, resp. v místě hydrantu je možné zmenšení vzdálenosti až na 0,4 m, což znamená 1,5 m od vnějšího líce potrubí (viz <https://svkzdarsko.cz/login/> příloha č. 1 pokynů).

3. Při křížení požadujeme dodržet:

- a) úhel křížení inženýrských sítí v rozmezí 90 - 60°
- b) minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- c) optický kabel uložit do chráničky

V případě, že v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem ve správě VAS byla odpovědným pracovníkem místně příslušného provozu VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku. V případě, že:

- **odpovědný pracovník místně příslušného provozu VAS nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS**

4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat odpovědného pracovníka místně příslušného provozu VAS. O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**
5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené předmětnou stavbou hradí stavebník. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané předmětnou stavbou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění hradí stavebník.
6. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení výše uvedené přílohy a dále po předložení geodetického zaměření stavby v systému MicroStation (**data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN**).

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod)
- osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: sekretariatzr@vodarenska.cz
- zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou

Provoz vodovodů a kanalizací Velká Bíteš, Pod Babincem 672, 595 01 Velká Bíteš

Mistr provozu p. Komínek provozvb@vodarenska.cz 566 531 303 602 171 507

Útvar dispečinku, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Vytyčování giszr@vodarenska.cz 566 651 159 724 102 777

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.