

Žádost ze dne: 30.05.2025  
Číslo jednací: VASZR-12048/2025-Be  
Vyřizuje: p. Martin Bednář  
Tel.: +420 566 651 146  
Email: martin.bednar@vodarenska.cz  
Datum: 09.07.2025

**Žadatel:**

Vegacom a.s.  
Bc. Michaela Kidová  
Novodvorská 1010/14, Praha

## Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba(projekt): **11010-125840 NGA VI\_NIO 25\_FTTH\_Vlkov**  
Územní lokalizace: k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, parc. č. 1545/1  
Stavebník: Jan Zeithammer, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00  
Projektant: Ing. Tomáš Kopecký, Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

Popis stavby:  
Podzemní optická síť.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

V dané lokalitě **je plánována** výstavba splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a splaškové tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci připravované stavby **stavbou „Vlkov - kanalizace a ČOV“ – investor SVK Žďársko**, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

### 1. Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:

- **S ohledem na to, že stavba zasahuje do ochranného pásma stávajícího vodovodu a budoucí kanalizace v majetku SVK Žďársko a ve správě VAS, je možno vydat požadované rozhodnutí jen na základě písemného souhlasu vlastníka tohoto vodovodu a kanalizace ve smyslu § 23 odst. (5) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění a to formou „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ uzavřené mezi výše uvedeným stavebníkem a SVK Žďársko. Kontaktní osoba z SVK Žďársko - p. Vojta – telefon: 777 615 211, e-mail: [vojta@svkzdarsko.cz](mailto:vojta@svkzdarsko.cz).**
- k vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. před uvedením stavby do užívání) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko místně příslušného provozu a geodetické zaměření stavby v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
- veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.

### 2. Podmínky pro realizaci stavby:

Pro realizaci stavby optického kabelu platí následující podmínky:

1. **Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Vlkov - kanalizace a ČOV“ – investor SVK Žďársko (nový vodovod a oddílná splašková kanalizace budou po vybudování, kolaudaci a zprovoznění ve správě VAS)**
2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy zařízení ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí dispečink VAS, kontakty na dispečink VAS, viz níže.

Vytyčení vodovodu a kanalizace budovaného v rámci výše uvedené stavby „Vlkov - kanalizace a ČOV“ – investor SVK Žďársko Vám na požádání zajistí zhotovitel stavby.

**V místech, kde bude navržená stavba umístěna v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ve správě VAS požaduje VAS přesnost stávajícího vodovodu ve správě VAS určit zemními sondami na náklady výše uvedeného stavebníka, a to za přítomnosti odpovědného pracovníka místně příslušného provozu VAS.**

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

3. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

- a) vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- b) kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- c) vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- d) kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

***V místech, kde z prostorových důvodů nebude možné dodržet výše uvedené vzdálenosti, souhlasí VAS s umístěním navržené stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu s předloženou zastavovací situací č. výkresu C.3.2, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.9 a C.3.10 . VAS však upozorňuje, že tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. minimální vzdálenost vnějšího líce chráničky stavby od vnějšího líce vytyčeného potrubí vodovodu včetně vodovodních přípojek a to min. 0,4 m a od vnějšího líce vytyčeného potrubí kanalizace včetně kanalizačních přípojek a to min. 0,5 m.***

***K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník vodovodu a kanalizace – SVK Žďársko. VAS souhlasí s případným umístěním stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek za těchto podmínek (dle pokynu SVK Žďársko a to „POKYNU PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ OPTICKÝCH KABELŮ A VÝSADBY STROMŮ V BLÍZKOSTI KANALIZACE A VODOVODŮ“):***

***Podmínkou souhlasného stanoviska je zachování ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění z jedné strany, a to jak u kanalizace, tak i u vodovodů.***

***Z druhé strany je u kanalizace je možné povolit zmenšení pásma až na 0,55 m od šachty, což znamená 1,0 m od vnějšího líce potrubí (viz <https://svkzdarsko.cz/login/> příloha č. 1 pokynů).***

***U vodovodů je možné zmenšení této vzdálenosti až na 0,75 m od vnějšího líce potrubí, resp. v místě hydrantu je možné zmenšení vzdálenosti až na 0,4 m, což znamená 1,5 m od vnějšího líce potrubí (viz <https://svkzdarsko.cz/login/> příloha č. 1 pokynů).***

4. Při křížení požadujeme dodržet:

- a) úhel křížení inženýrských sítí v rozmezí 90 - 60°
- b) minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- c) optický kabel uložit do chráničky

***V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS byla odpovědnými pracovníky místně příslušných provozů VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku. V případě, že:***

- ***odpovědný pracovník místně příslušného provozu VAS nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS***

- **odpovědný pracovník místně příslušného provozu VAS nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s kanalizací, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést kontrolní monitoring (průmyslovou kamerou) dotčeného úseku kanalizace.**
5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat odpovědného pracovníka místně příslušného provozu VAS, případně stavební dozor VAS v rámci výše uvedené stavby „Vlkov - kanalizace a ČOV“. O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1.1. a 1.2.**
  6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené předmětnou stavbou hradí stavebník. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané předmětnou stavbou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění hradí stavebník.
  7. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení výše uvedených příloh a dále po předložení geodetického zaměření stavby v systému MicroStation (**data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN**).

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod)
- osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [sekretariatzr@vodarenska.cz](mailto:sekretariatzr@vodarenska.cz)
- zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Kontakt na příslušný provoz:

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou**

**Provoz vodovodů a kanalizací Velká Bíteš, Pod Babincem 672, 595 01 Velká Bíteš**

Mistr provozu p. Komínek provozvb@vodarenska.cz 566 531 303 602 171 507

**Útvar dispečinku, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou**

Vytyčování gjszr@vodarenska.cz 566 651 159 724 102 777

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Technický pracovník Zdeněk Vojta vojta@svkzdarsko.cz 777 615 211

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.